

Brandschott / Feuerschutzabschluss A-U01-WD-058

Brandschott

Gewerk	Elektro (E)
BS-Schild	angebracht
Geschlossen durch	[REDACTED]
Geschlossen am	24.04.2013
Abmessungen-SOLL	80.00 cm X 20.00 cm
Abmessungen-IST	80.00 cm X 20.00 cm

Brandschott-Typ

Schott	Kabelabschottung
Güte	S90
Fabrikat	Hilti
Typ	CP 673 - Kombi S90
Zulassung gültig bis	31.03.2014

Prüfung

Prüfbericht	vorhanden
Schott geprüft durch	Frank Stoll
Schott geprüft am	07.05.2013

Bemerkungen

Keine vorhanden.

Schott offen



Schott geschlossen





Schott Nr.: E A U01 WD 058

Prüfer: [Redacted]

Firma: [Redacted]

Prüfdatum: 07.05.13

Prüfergebnis: ohne Mängel mit Mängel (siehe unten)

Mängel abzustellen bis:

Gewerk	ELT		
Zulassungsnr. + Inhaber	Z-19 15-1597 Hilti	gültig bis:	31.05.2014
Prüfzeugnisnr. + Inhaber		gültig bis:	
Prüfkriterien	Forderung der Zulassung	Zulassung	
		erfüllt	nicht erfüllt
Wand- / Deckenqualität	Massivbau Wand mind 100mm	x	
Abstand zum nächsten Schott	200 mm	x	
Stärke Mineralfaserplatte	1x60/2x50 oder 60	x	
max. Belegung	60%	x	
Kennzeichnung	am Zulassungsgegenstand	x	
max. Schottgröße	1,2 m x 2,0 m BxH	x	
Länge der Beschichtung	150 mm	x	
Mindestrockenschichtstärke	0,7 mm	x	

07.05.13 [Redacted] Sichtprüfung
 Name in Druckbuchstaben, Unterschrift, Datum
 geprüft TGA-Fachbauleitung